

Technické podmínky pro připojení na veřejný vodovod

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou v úseku potrubí od odbočení z veřejného vodovodu k vodoměru (§ 3, odst. 1.)

Ochranné pásmo vodovodní přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího kraje stěny potrubí na každou stranu 1,5m (§ 23, odst. 3a)

Při vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí.

Připojení na veřejný vodovod může provést pouze provozovatel vodovodu, nebo jiná odborně způsobilá osoba, nebo firma, a to pouze za účasti provozovatele vodovodu.

Každá nemovitost připojená na veřejný vodovod má mít samostatnou vodovodní přípojku. Zásobení pitnou vodou dvou, nebo více nemovitostí jednou vodovodní přípojku, nebo zásobení jedné nemovitosti dvěma vodovodními přípojkami je možné pouze ve velice vyjíměčných případech, a pouze se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu.

Vlastník připojované nemovitosti je povinen zajistit provedení geodetického zaměření přípojky. Poté je možno osadit vodoměr a zajistit dodávku pitné vody.

Přípojka nesmí být v žádném případě propojena s jiným zdrojem pitné vody pro zásobovaný objekt.

Přípojku je nutno uložit do nezámrzné hloubky určené projektantem.

Přípojka musí být vedena rovným přímým směrem, bez lomů a ohybů, s výjimkou volného svislého lomu do místa vodoměrné sestavy.

K přípojce musí být uložen vodič CY 6 od zemní soupravy do místa osazení vodoměrné sestavy.

Minimální vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat dle ČSN 73 6005.