



„FVE Chrášťany – základní škola“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY

VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Obec Chrášťany
se sídlem: Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany
statutární zástupce: Mgr. Josef Vomáčka
IČ: 00245003; DIČ: CZ00245003

Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1

Prošli jsme si zadávací dokumentaci včetně jejich příloh a navržené řešení nelze nainstalovat tak, aby bylo funkční. Střídače SolarEdge mají hybridní střídače pouze do 10 kWp. Vyšší hybridní střídače zatím nemají v nabídce a jsou pouze ve vývoji a není řečeno, kdy půjdou na trh a budou k nim jiné baterie, než které jsou zmíněné v přílohách ZD (energetické posouzení). Tato informace je přímo od distributora pro ČR výrobce SolarEdge. Můžeme nabídnout jiné technické řešení, ale pak nebude souhlasit s tím, co je v energetickém posouzení a ani není jasné, jestli se podaří dodržet všechny nastavené parametry.

Odpověď č. 1

Zadávací dokumentace bod. 8 říká:

Odst. NABÍDKOVÁ CENA

- Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, bude v sobě obsahovat všechny náležitosti obsažené v technické specifikaci včetně dopravy do místa dodání, uvedení zboží do plně provozního stavu.

Odst. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY A SOUPTS PRACÍ

- Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologií či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje požadované standardy a odpovídají uvedeným parametrům.

Přílohou dodatečné informace je upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2

FVE na škole s instalovaným výkonem cca 30 kWp nemáte zmíněné bezpečnostní prvky, které jsou potřeba u FVE do 50 kWp. Máme je nacenit do výběrového řízení nebo máte starší stavební povolení, kde nejsou zmíněné?

Odpověď č. 2

Z vašeho dotazu není patrné, jaké bezpečnostní prvky máte na mysli – zda-li se jedná o Stop tlačítka či větší počet optimizérů. Dodavatel se zavazuje, že na základě svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností smluvním závazkem stvrzuje řádné a odborné provedení díla.

Zadavatel touto dodatečnou informací upravuje znění zadávacích podmínek.

Vzhledem k této skutečnosti dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to do:

26.01.2024 do 10:00 hodin.

Písek, dne 09.01.2024

.....
V zastoupení zadavatele – Universal Solutions s.r.o.
Gabriela Vacíková

Příloha:
- Výkaz výměr